

Подача электроэнергии восстановлена. При однофазном отключении эл. энергии, выбило автомат на насос 2-го подъёма, электрики АДС запустили в 21:50