

п. Менделеево

Автор: Administrator

30.10.2023 15:58 - Обновлено 30.10.2023 15:58

В результате неоднократного скачка напряжения, в течении двух часов, кот. Менделеево останавливалась три раза. На ВЗУ Менделеево, после очередного скачка напряжения, произошёл пожар в электрощитовой, сгорел вводной рубильник.

Аварийная служба МКП «ИКЖКХ» в настоящий момент производит работы по восстановлению электроснабжения. Котельная Менделеево запускается и будет выходить в работу.

В настоящее время ГВС и ЦО будут подаваться населению с заниженными параметрами