

Ремонтные работы

Автор: Administrator
01.03.2024 14:12 -

01.03.24г. с 14:00 до окончания работ, в связи с определением места утечки ХВС по адресу г.о. Солнечногорск, д. Лыткино, будет прекращена подача ХВС по следующим адресам: д. Лыткино - д/сад, д. 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 21, 22, 23, 24.

Кол - во домов – 11.

Школа, д/сад.

Кол- во жителей –264

1. Данный инцидент не влияет на функционирование системы теплоснабжения (в котельной есть запас воды).
- 2.АВР планируется начать в 14:00,бригада из 4 человек.
3. Необходимый материал и оборудование в наличии.
4. Плановый срок завершения работ-до 13:00.